

## 维萨拉HUMICAP® 温湿度探头HMP113

维萨拉HUMICAP® 传感器 温湿度探头		HMP113																价格
1 输出信号	0...1 V 0...2.5 V 0...5 V 1...5V 转换成 4..20 mA的转换模块 (只能用于通道1) Modbus RS485 与维萨拉其它设备连接的接口 (VDIGI)		A B C D I M R V															
2 通道1测量参数	当选择RS485 (R) RH T (-40 ... +80°C) Td (-40 ... +80°C) 自定义量程 ( )			0 1 5 6 X														
3 通道2测量参数	当选择RS485或电流输出 (R或I) RH T (-40 ... +80°C) Td (-40 ... +80°C) 自定义量程 ( )			0 1 5 6 X														
4 传感器保护	带PTFE膜的塑料格栅 塑料格栅 (只用于HM40) 特氟龙烧结过滤器 (PTFE)	230727SP DRW236214SP 219452SP	A B D															
5 附件	无 探头锁扣, 用于与维萨拉其它设备连接固定 (DRW238590SP)			0 2														
6 湿度传感器	Humicap180R																	
7 探头电缆长度	无电缆 耐高温到60 °C 电缆, 0.3 m 耐高温到60 °C 电缆, 3 m 高温到80 °C 电缆, 1.5 m 高温到60 °C 电缆, 3 m 耐高温到180 °C FEP电缆, 3m	HMP50Z032SP HMP50Z300SP 225777SP 225229SP 226902																
8 操作指南	无 多语言快速安装指导																	
9 回路供电转换模块	无 4...20 mA 回路供电转换模块																	
																	单价	
																	数量	
																	总价	

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选型有附加价格  
此选型表由英文版本翻译而得, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选项示例:

**HMP113 A 1 5 A 0 C 1 B 0**

附件: 订货号

UI-CONVERTER-1CB 4...20 mA回路供电转换模块

225979 转换模块安装托架

219690 带USB口的计算机连线

226067 探头安装支撑架, 10 pcs

226061 探头安装法兰

DRW238590SP 塑料锁扣 (3个), 将HMP113探头固定在HM40手持表表头

### 上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.

NO.32,ShuPing Road, Jiading District, ZIP201808,

Shanghai R.P.China

TEL: 0086 21 6630 8161/62/63

FAX: 0086 21 6630 8167